



Industrie Service

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Kaden + Döring OHG
Erzstraße 2
09633 Halsbrücke

Fachbetrieb nach WHG

für Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen, Behandeln und
Verwenden mit nicht brennbaren wassergefährdenden
Flüssigkeiten ist.

Dieses Zertifikat gilt für folgende Tätigkeiten:

Aufstellen von Behältern
Instandhalten und Instandsetzen

weitere Angaben zur Tätigkeit:

Montage von Rohrleitungen
Montage und Wartung von Öl- Wassertrennungsanlagen
in Druckbehälteranlagen


Anlage zum Überwachungsvertrag Nr.: IS-DD1-CHE 19941117-1
Das Zertifikat ist gültig bis 05/2017.

Chemnitz, den 20.05.2015
Sachverständigenorganisation
nach § 22 VAWS

Der örtliche Leiter

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Leipzig
Abteilung Dampf und Drucktechnik
Fürstenstraße 70 – 09130 Chemnitz

.....
Gerald Bauerfeind



Prüfbescheinigung Fachbetrieb nach WHG Wiederkehrende Prüfung



Industrie Service

Bei Rückfragen:

Abteilung Dampf und Drucktechnik
Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
E-Mail: IS-DD1-CHE@tuev-sued.de

Kaden & Döring OHG

TÜV Equipment: 1452285
Passwort Netinform: eq6icvib
Bezeichnung: 6220012368000

Erzstr. 2
09633 Halsbrücke

Überw.vertr.Nr.: 19941117-1
Branchencode: 2.2 Anlagenbau

Standort:
Kaden & Döring OHG

Anlagenart: LAU-Anlagen
Tätigkeit an: Fremdanlagen
Ansprechpartner: Herr Döring
Stoffe: Wassergefährdende
Flüssigkeiten

Erzstr. 2
09633 Halsbrücke

Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig, wenn im Papier ein Wasserzeichen "TÜV" sichtbar ist.

Folgende Prüfungen wurden durchgeführt: Sachkundiges Personal, Referenzanlage

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:

- A) Der Fachbetrieb ist für nachstehende Tätigkeiten zugelassen:
- Aufstellen
 - Instandhalten und Instandsetzen
 - Montage von Rohrleitungen
 - Montage und Wartung von Öl-Wassertrennanlagen in Druckbehälteranlagen
- B) Gegenstand der Prüfung/ Unterweisung durch den Sachverständigen:
- Es erfolgte eine Auswertung bemerkenswerter Havarien an WHG-Anlagen
 - Es erfolgte eine weitere Unterweisung zu geänderten Rechtsvorschriften (WHG, AwSV - Entwurf)
- C) Referenzanlage: ÖWA-Anlagen bei Druckluftkunden
- D) Es wird aus dem aktuellen Schadensgeschehen heraus auf das Erfordernis hingewiesen, Metallgewebesläuche für wassergefährdende Stoffe in 5 jährigem Turnus wiederkehrend zu prüfen bzw. auszutauschen.

Nächste wiederkehrende Prüfung: 05/2017

Tag der Prüfung: 20.05.2015

Sachverständige(r)
Berthold Reißig



Anerkannte VAW-Sachverständigenorganisation
Equipmentnr.: 1452285
Material: 622-WAW
Datum: 20.05.2015
- Seite 1 von 1 -

Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
www.tuev-sued.de/fs



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Leipzig
Abteilung Dampf und Drucktechnik
Fürstenstr. 70
09130 Chemnitz